

FEDERALE OVERHEIDSDIENST  
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN  
SOCIAAL OVERLEG

-----

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

-----

**Advies nr. 253 van 16 december 2022 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (D255).**

**I. VOORSTEL EN MOTIVERING**

Bij brief van de Minister van Werk van 28 juni 2022 werd de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (Hoge Raad) uitgenodigd zijn advies te formuleren betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) werd op 6 september 2022 aan het uitvoerend bureau voorgelegd (PPT/PBW – D255 – BE1691).

Het ontwerp werd verder besproken tijdens de vergaderingen van het uitvoerend bureau van 4 oktober, 8 november en 22 november 2022.

De leden van het uitvoerend bureau hebben tijdens het uitvoerend bureau van 22 november 2022 beslist om het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen op de voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 16 december 2022 (PPT/PBW – D255 – 826).

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft zijn advies geformuleerd tijdens de plenaire vergadering van 16 december 2022.

Toelichting betreffende het OKB

Dit ontwerp past de bepalingen van afdeling V betreffende voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen van titel II, hoofdstuk I van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming aan.

Dit OKB beoogt het artikel 52.10.4 van het ARAB op te heffen dat vermeldt: “*De elektrische netten voor de waarschuwing en het alarm moeten verschillend zijn.*”.

De Hoge Raad Brand en Ontploffing van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de goedkeuring in zijn advies van 29 november 2020 gegeven om de vereiste van afzonderlijke stroomkringen, zoals bepaald in punt 6.8.4 betreffende waarschuwing en alarm van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, te schrappen.

In punt 6.8.4 van bijlage 2/1, 3/1 en 4/1 van het voorgemeld koninklijk besluit van 7 juli 1994 is de voorbijgestreefde bepaling dat de elektrische kringen van waarschuwing en alarm van elkaar moeten verschillen geschrapt door het koninklijke besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994.

Naar aanleiding hiervan, alsook om rekening te houden met de technologische evolutie in deze materie, stelt de FOD WASO voor dezelfde vereiste, zoals bepaald in punt 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, te schrappen.

Bovendien zou het blijven bestaan van deze vereiste in de welzijnswetgeving problemen kunnen opleveren tijdens installatiecontroles, terwijl de installatie zonder gebruikmaking van afzonderlijke stroomkringen in feite geen risico's inhoudt voor het welzijn van de werknemers.

## **II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 16 DECEMBER 2022**

De Hoge Raad brengt een **unaniem positief advies** uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

De Hoge Raad wijst erop dat deze opheffing niet tot gevolg mag hebben dat het beschermingsniveau van de werknemers wordt verlaagd. Het moet hierbij duidelijk zijn dat in de regelgeving op zijn minst voorzien blijft dat de systemen zodanig zijn opgebouwd dat het correct functioneren ervan permanent verzekerd is. Indien dit niet het geval zou zijn, vraagt de Hoge Raad dat de verplichting in verband met het correct functioneren van de systemen expliciet in de regelgeving (AREI of codex) wordt opgenomen.

## **III. BESLISSING**

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk.